

(回答用)

質疑応答書

令和 8 年 5 月 1 2 日

一般社団法人大雪カムイミンタラDMO

理事長 今 津 寛 介

次の工事（業務）に係る設計図書について質問があったので回答する。

工事（業務）名	カムイスキーリンクス新施設設置工事	
質 疑 事 項	回 答 事 項	
1. 意匠図A-12のスクール1・2・3のX2通りWD-2横にカウンター取付と考えてよろしいでしょうか。	カウンターでよろしいです。	
2. 意匠図A-13の2階、階段横の壁について天井までの壁として考えてよろしいでしょうか。	天井までの壁としてください。	
3. 意匠図A-15の点線記載の階段について仕上げ様についてご指示願います。	南西側立面図屋根付き外部階段は鉄骨とし、1階部分の階段は亜鉛メッキとしてください。	
4. <図面番号A-12> 意匠図A-12の▲マークについて、ブレスがあると考えてよろしいでしょうか。	▲マークについては、ブレスが入ります。 2個の▲マークは上下に入ります。	
5. <設計内訳P15> 設計内訳P15の表装改良材にジオテック227と記載がありますが、定材料として考えてよろしいでしょうか。	指定材料とします。	
6. 意匠図A-11の2階休憩室1と2の備考欄記載のカウンターは窓際に意匠図A-13のY0位置と考えるとよろしいでしょうか。	休憩室1・2のカウンターは、Y0位置で、よろしいです。	